

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск 644043 ул. Интернациональная, 41, Тел. 25-65-16, факс 25-54-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального АО г. Омска
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пушкина, 54, г. Омск, 644024 Тел.: 31-46-81, факс 31-05-31, e-mail: bogpn@ogps.omsk.su
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 343/1/1-16

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 325 компенсирующего вида"

полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска по пожарному надзору № 343 от «26» октября 2017 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 50 мин. «03» ноября 2017 г., с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 40 мин. «20» ноября 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Центрального АО г. Омска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Шохтиным Юрием Александровичем, объекта (защиты) и прилегающей территории, расположенного по адресу: 644052, г. Омск, ул. 24 Северная, 161 "А", правообладателем объекта защиты на праве оперативного управления является бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 325 компенсирующего вида" (свидетельство о государственной регистрации права от 25.03.2009 серия 55-АВ № 869936); юридический адрес: 644052, г. Омск, ул. 24 Северная, 161 "А"

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 325 компенсирующего вида" Кузнецовой Анжеликой Климентьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
343/1/1	<u>На обводной линии водомера на вводе водопровода установлена не электрифицированная задвижка (фактически установлена задвижка с ручным приводом)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 45 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7, примечания СП 10.13130.2009 «Системы</u>	<u>01.11.2018</u>	

		<u>противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»</u>	
343/1/2	<u>Для отделки пола на пути эвакуации в коридорах первого этажа допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (помещение № 14, 46 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</u>	01.11.2018
343/1/3	<u>Для отделки стен на пути эвакуации в коридоре первого этажа допущено применение материалов с не исследуемыми показателями по пожарной опасности (помещение № 46 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</u>	01.11.2018
343/1/4	<u>Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение электрощитовой (помещение № 28 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2), не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена деревянная дверь) (фактически помещение относится к классу Ф 5.2, а помещение детского сада к Ф 1.1</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»</u>	01.11.2018
343/1/5	<u>Помещения электрощитовой (помещение № 27, 28, 29 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) предусмотренное в составе объекта класса Ф 1.1 не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (фактически имеется</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</u>	01.11.2018

	<u>сообщение через транзитный воздуховод с помещениями детского сада)</u>	<u>Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям)</u>		
343/1/6	<u>Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (помещение № 38 на 1 этаже, помещение № 17 на втором этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2)</u>	<u>п. 42 "В" Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390</u>	01.11.2018	
343/1/7	<u>Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей помещение склада (помещение № 17 на 2 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2), не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена деревянная дверь) (фактически помещение относится к классу Ф 5.2, а помещение детского сада к Ф 1.1</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение, распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям)</u>	01.11.2018	
343/1/8	<u>Для помещения склада (помещение № 17 на 2 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (фактически не предоставлен расчет, отражающий вид находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количество и пожароопасные свойства, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в нем процессов)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 26, ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u>	01.11.2018	
343/1/9	<u>Заполнение проема в противопожарной перегородке,</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от</u>	01.11.2018	

	<u>отделяющей архив (помещение № 9 на 1 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2), не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена деревянная дверь) (фактически помещение относится к классу Ф 5.2, а помещение детского сада к Ф 1.1</u>	<u>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»</u>	
343/1/10	<u>Для помещения архива (помещение № 9 на 1 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (фактически не предоставлен расчет, отражающий вид находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количество и пожароопасные свойства, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в нем процессов)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 26, ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u>	<u>01.11.2018</u>
343/1/11	<u>Помещение архива (помещение № 9 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) предусмотренное в составе объекта класса Ф 1.1 не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (фактически имеется сообщение через транзитный воздуховод с помещениями детского сада)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»</u>	<u>01.11.2018</u>
343/1/12	<u>Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 м. до электросветильников (помещение № 31, 49 на 1</u>	<u>ч. 1 ст. 6; ст. 83; Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о</u>	<u>01.11.2018</u>

	<u>отделяющей архив (помещение № 9 на 1 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2), не выполнено противопожарным 2-го типа (установлена деревянная дверь) (фактически помещение относится к классу Ф 5.2, а помещение детского сада к Ф 1.1</u>	<u>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»</u>	
343/1/10	<u>Для помещения архива (помещение № 9 на 1 этаже, согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) не определена и не обозначена на дверях категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (фактически не предоставлен расчет, отражающий вид находящихся в помещении горючих веществ и материалов, их количество и пожароопасные свойства, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в нем процессов)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ст. 26, ст. 27 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u>	<u>01.11.2018</u>
343/1/11	<u>Помещение архива (помещение № 9 на 1 этаже согласно технического паспорта от 04.03.2008 инвентарный № 639054 литера АА1А2) предусмотренное в составе объекта класса Ф 1.1 не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (фактически имеется сообщение через транзитный воздуховод с помещениями детского сада)</u>	<u>ч. 1 ст. 6, ч. 1-3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»</u>	<u>01.11.2018</u>
343/1/12	<u>Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0.5 м. до электросветильников (помещение № 31, 49 на 1</u>	<u>ч. 1 ст. 6; ст. 83; Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о</u>	<u>01.11.2018</u>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор

Центрального АО

г. Омска по пожарному надзору

Шохтин Юрий Александрович

«20» ноября 2014 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«20» ноября 2014 г.

Зеленцов

(должность, фамилия, инициалы)

А.К. Кузнецов

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору